

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKÓW OBLICZEŃ SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA ORAZ OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH KOMBINACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH (OBLICZENIA WYKONANO PRZY UŻYCIU POGARMU CERTO)

WARIANT	Q_{co}	q_{co}
	GJ/rok	kW
STAN ISTNIEJĄCY	576,20	0,0749
WARIANT A	267,60	0,0380
WARIANT B	430,00	0,0574
WARIANT C	432,00	0,0583