



#### Legenda:

— projektowana instalacja gazowa

#### Uwagi:

- otwory pod przebiegiem przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- wszystkie gazomierze montowane na listwach montażowych w jednym pionie
- z uwagi na małą przestrzeń komunikacyjną projektuje się montaż gazomierzy bez szafek.

 <b>KAPINUS</b>		<b>PROJEKTY BUDOWLANE</b> <b>KIEROWANIE ROBOTAMI</b> <b>NADZÓR ZASTĘPCZY</b>			
<a href="http://www.kapinus.pl">www.kapinus.pl</a> <a href="mailto:biuro@kapinus.pl">biuro@kapinus.pl</a> tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)					
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Psie Pole 15, 58-301 Wałbrzych.		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Psie Pole 15, 58-301 Wałbrzych dz. nr 43/2, obręb 26 Nowe Miasto			
Temat: Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz: A4	Data: 12.2018
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut poddasza - instalacji gazowej (stan projektowany)			Skala: 1:50
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski					Nr rys. 4/S
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn					