



LEGENDA:

--- projektowana instalacja do gazomierzy

=== rura ochronna

P1 pion gazu

UWAGA:

- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym,
- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Gazomierze należy montować w naciennych, stalowych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm,

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 722-371-666				
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 7 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek wielorodzinny ul. Rynek 7, 58-300 Wałbrzych dz. nr 391/5 obręb nr 27 Śródmieście		
Temat: "Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z podejściami do wszystkich lokali w budynku przy ul. Rynek 7 w Wałbrzychu"		Stadium: PB	Branża: S	Data: 05.2021
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW	Tytuł rysunku: Izometria instalacji gazowej		Skala: 1:100
Asystent:	inż. Mateusz Ożga			Nr rys. 13