



Legenda:

— · · · — projektowana instalacja gazowa z rur stalowych

- UWAGI:
- INSTALACJA GAZOWĄ OD GAZOMIERZA DO WEJŚCIA DO BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU ŁĄCZONYCH ZA POMOCĄ SPAWANIA
  - GAZOMIERZE MONTOWAĆ NA UCHWYCIIE ELIMINUJĄCYM, PRZENOSZENIE NAPRĘŻEŃ Z INSTALACJI GAZU,
  - GAZOMIERZE MONTOWAĆ NA MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI 1,80M OD POZIOMU PODŁOGI DO SPODU GAZOMIERZA,
  - W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE STOSOWAĆ RURY OCHRONNE,

|  |   |  |              |                  |
|--|---|--|--------------|------------------|
| Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Oźga<br>ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój<br>tel. 722-371-666                                   |   |  |              |                  |
| Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa<br>ul. Rynek 7<br>58-300 Wałbrzych  |   | Obiekt: Budynek wielorodzinny<br>ul. Rynek 7, 58-300 Wałbrzych<br>dz. nr 391/5 obręb nr 27 Śródmieście |              |                  |
| Temat: "Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z podejściami do wszystkich lokali w budynku przy ul. Rynek 7 w Wałbrzychu" |   | Stadium:<br>PB   | Branża:<br>S | Data:<br>05.2021 |
| Projektant:  | mgr inż. Mirosław Kociumbas<br>Upr. nr 245/02/DUW | Tytuł rysunku:<br><br>Piwnica -<br>Instalacja gazowa   |              | Skala:<br>1:100  |
| Asystent:  | inż. Mateusz Oźga                                 |  |              | Nr rys.<br>7     |