



Legenda:

— · — · — projektowana instalacja gazowa z rur stalowych

UWAGI:

- INSTALACJA GAZOWĄ OD GAZOMIERZA DO WEJŚCIA DO BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU ŁĄCZONYCH ZA POMOCĄ SPAWANIA
- GAZOMIERZE MONTOWAĆ NA UCHWYCIE ELIMINUJĄCYM, PRZENOSZENIE NAPRĘŻEŃ Z INSTALACJI GAZU,
- GAZOMIERZE MONTOWAĆ NA MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI 1,80M OD POZIOMU PODŁOGI DO SPODU GAZOMIERZA,
- W MIEJSCACH PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE STOSOWAĆ RURY OCHRONNE,

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Oźga ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 722-371-666				
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 7 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek wielorodzinny ul. Rynek 7, 58-300 Wałbrzych dz. nr 391/5 obręb nr 27 Śródmieście		
Temat: "Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych wraz z podejściami do wszystkich lokali w budynku przy ul. Rynek 7 w Wałbrzychu"		Stadium: PB	Branża: S	Data: 05.2021
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW	Tytuł rysunku:  Parter - Instalacja gazowa		Skala: 1:100
Asystent:	inż. Mateusz Oźga			Nr rys. 8