



Ochrona przeciwporażeniowa:

- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja i osłony części czynnych przewodzących.
- Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania.
- Połączenia wyrównawcze główne.

Po = 102kW

UKŁAD SIECI TN-C-S

Bogdan Staniewski		ul. Jesienna 24 w Wałbrzychu		
TYTUŁ RYSUNKU:		TEMAT: SCHEMAT ZASILANIA		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA		OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. PORCELANOWA 6		
		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. PORCELANOWA 6, WAŁBRZYCH		
PROJEKTANT:	ASYSYNT:	SPRAWDZAJĄCY:	DATA:	SKALA:
mgr inż. Bogdan Staniewski	mgr inż. Daniel Gwoździak		10.2021	
NR UPRAWNIEN:	NR UPRAWNIEN:	NR UPRAWNIEN:	FAZA:	NR ARK.:
UAN: V-7342/3/11/110/94			PT	
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	NR RYS.:	
			E1	