



- UWAGA:
- Montować gazomierze miechowe G4 o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
 - Gazomierze montować na uchwycie eliminującymprzenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
 - Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
 - W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
 - Gazomierze należy montować w nasłoniętych, stłolowych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm.

Biurow projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD					
ul. Wysockiego 28 w Wałbrzychu					
tel. 501 292 469					
Projektant:		mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06	Data:	
Asystent:		mgr inż. Mariusz Leszczyński	DOŚ/IS/0471/06	12.06.2019	
Temat:		"Budowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Wałbrzychu" dz. nr 100 obr. nr 39 Podgórze"			Stadium: PB
Inwestor:		Wspólnota Mieszkaniowa „Modrzew” ul. Katowicka 2, 3, 4 58–300 Wałbrzych			Skala: 1:50
Tytuł rys.:		RZUT II PIĘTRA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU			Nr rys.: 4