



UWAGA:

- Bruzdę ścienną, w której jest prowadzony przewód gazowy należy wypełnić masą tynkową łatwowydłubialną nie powodującą korozji.

Biurow projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 12.06.2019
Asystent:	mgr inż. Mariusz Leszczyński			Stadium: PB
Temat:	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Wałbrzychu" dz. nr 100 obr. nr 39 Podgórze"			Skala: 1:50
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa „Modrzew” ul. Katowicka 2, 3, 4 58–300 Wałbrzych			Nr rys.: 8
Tytuł rys.:	ELEWACJA FRONTOWA – LOKALIZACJA SZAFKI GAZOWEJ			