



- UWAGA:
- Montować gazomierze miechowe G4 o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
  - Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
  - Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
  - W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
  - Gazomierze należy montować w nasłonecznionych, stałych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm.

Biurowie projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD				
tel. 501 292 469				
ul. Wysockiego 28 w Wałbrzychu				
Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06		Data: 12.06.2019
Asystent:	mgr inż. Mariusz Leszczyński	DOŚ/IS/0471/06		
Temat:	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Wałbrzychu" dz. nr 100 obr. nr 39 Podgórze"			
Investor:	Wspólnota Mieszkaniowa „Modrzew” ul. Katowicka 2, 3, 4 58–300 Wałbrzych			Nr rys.: 3
Tytuł rys.:	RZUT I PIĘTRA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU			