



**UWAGA:**

- Montować gazomierze miechowe G4 o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Gazomierze należy montować w naściennych, stalowych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm.

**Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD**  
tel. 501 292 469  
ul. wysockiego 28 w wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 12.06.2019
Asystent:	mgr inż. Mariusz Leszczyński		
Temat:	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Wałbrzychu" dz. nr 100 obr. nr 39 Podgórze"		Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa „Modrzew” ul. Katowicka 2, 3, 4 58–300 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU		Nr rys.: <b>2</b>